



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-114/2015-12/17
Датум: 2. новембар 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- израда техничке документације за изградњу
зграде Прекршајног суда у Пожаревцу -
редни број 36/2015

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2. новембра 2015. године у 08.37 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

Да ли пројектом термотехничких инсталација предвидети грејање/хлађење објекта преко вентилатор конвектора (fan coil) или преко радијатора и моно сплит јединица?

1. Одговор Комисије:

Предвиђено је грејање преко радијаторског система, а хлађење предвидети у некој јефтинијој али ефикасној варијанти (не чилери).

2. Питање заинтересованог лица:

Да ли је потребно пројектовати вентилацију просторија које имају природну вентилацију преко посебне клима коморе?

2. Одговор Комисије:

Не, уколико већ имају адекватну природну вентилацију.

3. Питање заинтересованог лица:

Да ли за просторије архива треба предвидети принудну вентилацију преко посебне клима коморе?

3. Одговор Комисије:

Да.

Комисија за јавну набавку

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Светлана Марковић, дипломирани архитекта
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином)

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца