



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство правде

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

Број : 404-3/18-04

Датум : 14.03.2018.

Београд. Бачванска бр. 14

Предмет: Додатно објашњење везано за јавну набавку бр. 1/18

I

Окружни затвор у Београду је од заинтересованих лица, дана 12.03.2018. године примио захтев за додатне информације у вези набаке радова на адаптацији притворског блока 2.2

ПИТАЊЕ: (У ЦЕЛОСТИ)

1. У предметној набавци на страни 119 видео надзор у поднаслову –Напомени трежите: Потребно је да извођач CCTV система буде сертиковани Milestone Expert сертификат због интеграције са постојећим системом .

Питање број 1 због чега је овај услов потребан ако са истим ограничавате конкуренцију и кршите ЗЈН (Члан 10)

Молимо вас да овај услов избавите из текста тендера имаћу у виду да видео надзор у укупном тендери није већи од 2 % вредности и сами агажујете лиценцирану фирму или појединца који вам и онако држава систем видео надзора.

2. У спецификацији опреме за видео надзор тражите снимаче (енкодера поз 2.1 камере ХДЦВИ који нису ИП технологије него камере које се повезују коаксијалним каблом (унапређене аналогне камере) Молимо одговорите на следећа питања:

2.1. Да ли аутор спецификације (проектант) мисли да интегрише камере са хдциви Протоколом на софтвер Милестоне који је креiran за ИП протокол камера. Молим детаљно појашњење.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1 Наведена напомена није стављена да би се ограничила конкуренција већ да би извођач испоручио софтвер који је лиценциран од стране производника опреме. Потребно је да се да испоручи софтвер који је званични софтвер производника опреме и да извођач да одговарајућу лиценцу кориснику за употребу истог. Такође, наручилац је имао намеру да због имплементације на постојећи систем, извођач има искуство у раду на оваквом

систему и са његовом имплементацијом, односно да зна то да уради. Уколико понуђач може да достави други ваљан доказ да је радио на таквом системиму, (МИЛЕСТОНЕ) онда може да поднесе и тај доказ уместо Милестоне Ехперт лиценце. Суштина је у позивавању и искуству на овом систему ЗБОГ КОЈЕГ је затражена Милестоне лиценца. А будући да УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА у конкурсној документацији страна 6-12 конкурсне документације није наведена предметна лиценца то услови нису дискриминаторски.

Напомена, још једном је стављена ради доказивања искуства у раду на овом систему. Уколико понуђач може искуство да докаже на други начин, може доставити другу врсту доказа.

2 (2.1) С обзиром да снимач RJ 45 има утичницу њега је могуће повезати на ИП технологију Милестоне софтвер путем ONVIF (Open Network Video Interface Forum) протокоа који данас сви уређаји те намене поседују и омогућује да мамере везане за снимач буду видљиве на поменутом софтверу. Исти концепт је више пута примењен досада (ПРЕТХОНИМ АДАПТАЦИЈАМА), и до сада није правио проблем.

