



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-56/2016-12/13

Датум: 13. јун 2016. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу -
редни број 16/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9. јуна 2016. године у 9.44 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

Да ли сваки члан групе понуђача треба да потпише и печатом овери један исти примерак модела уговора, или је потребно приложити модел уговора у онолико примерака колико има чланова групе понуђача?

1. Одговор Комисије:

Сви чланови групе понуђача попуњавају, потписују и оверавају један примерак модела уговора.

2. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова постоје позиције радова које су „скривене“, односно чије су количине једнаке 0. Да ли је потребно давати цене за ове позиције?

2. Одговор Комисије:

За све ове позиције не треба давати цене.

3. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, АГ део, ставка 13. – керамичарски радови, постоје следеће нејасноће:

- позиција 13.01. – да ли је керамика гранитна или обична и које су димензије плочица?
- позиција 13.02. – да ли је керамика гранитна или обична и које су димензије плочица?

- позиција 13.02. – да ли плочице треба да имају одговарајућу противклизност и ако треба – коју?
- позиција 13.07. – која је противклизност керамичких плочица, и да ли су плочице гранитне или обичне?

3. Одговор Комисије:

- позиција 13.01. – зидна керамика је обична, димензије 25x50cm или 20x40cm по избору наручиоца.
- позиција 13.02. – подна керамика у ветробрану и холовима је гранитна, у следећим количинама: Пр. 6,20+24,53; I спрат 35,44, II спрат 24,81 (укупно 90,98m²), димензије 45x45cm или 60x60cm. Керамика у осталим просторијама је обична, димензија 33x33cm.
- позиција 13.02. – сва подна керамика је противклизна у складу са стандардима ДИН 51130 и ДИН 51097.
- позиција 13.07. – сва спољашња керамика је гранитна противклизна у складу са ДИН 51130 и ДИН 51097.

4. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, АГ део, разни радови, постоје следеће нејасноће:

- позиција 18.01. – које су димензије плочица?
- позиција 18.02. – које су димензије табле и који је материјал у питању?
- позиција 18.03. – које су димензије плочица?

4. Одговор Комисије:

- позиција 18.01. – 10x10cm.
- позиција 18.02. – око 50x100cm, метална хромирана или алуминијумска.
- позиција 18.03. – 10x20cm.

5. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, део 3. водоводна, хидрантска и канализациона мрежа, у делу грађевински радови, позиција 10. – које су димензије и висина АБ шахта?

5. Одговор Комисије:

Димензије АБ шахта су 50x50x50cm (унутрашње) плус дебљина зидова д=10cm.

Комисија за јавну набавку

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца