



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-34/2014-12/15

Датум: 22. мај 2014. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  
на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду -  
редни број 12/2014

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. маја 2014. године у 16:40 часова:

**1. Питање заинтересованог лица:**

Да ли је потребно пројектовати термотехничке инсталације централног грејања и кондиционирања ваздуха у холовима, с обзиром на то да је постојећа инсталација у задовољавајућој функцији и да је релативно скоро извршена реконструкција? Другим речима, да ли је потребно само да се предвиди сервисирање система и припадајуће аутоматике и усаглашавање позиције грејних тела са новоформираним просторима, а за систем CSNU и EMP само предвидети потребна сервисирања и урегулисавања параметара?

**2. Питање заинтересованог лица:**

Да ли задржавати постојеће сингл сплит јединице (климатизере) по канцеларијама у којима су постављени?

**3. Питање заинтересованог лица:**

Да ли је потребно предвидети спецификацију намештаја или се користи постојећи намештај који треба прераспоредити у новоформиране просторе?

**4. Питање заинтересованог лица:**

Да ли се задржава постојећа завршна ентеријерска обрада (спуштени плафони, подови, зидне облоге, електро инсталације, радијатори и FC апарати) у објекту,

осим у деловима објекта који се прилагођавају новим потребама, и у истом да се предвиди само хигијенско кречење?

**5. Питање заинтересованог лица:**

Електроенергетске инсталације само предвидети у деловима простора који се прилагођавају новим потребама без реконструкције постојећих простора?

**6. Питање заинтересованог лица:**

Предвидети реконструкцију комплетне "backboon" (централни развод) SKS мреже (рачунарске и телефонске) са припадајућим RACK орманима по етажама довољног капацитета и са резервом од најмање 50% капацитета, рачунајући и новоформиране просторе. SKS мрежу прикључити на постојеће ресурсе (телефонску централу и прикључак на IP мрежу)?

**1. – 6. Одговор Комисије:**

Предмет јавне набавке су сви подпројекти побројани у Конкурсној документацији. У току израде идејног решења биће одлучено колики ће степен радова бити потребан и шта ће се од постојећег задржати. Уосталом, један од циљева пројектовања је да покаже која су могућа решења и шта од постојећег може да се задржи.

**Комисија за јавну набавку**

Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан  
Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана  
Светлана Марковић, архитекта – члан  
Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана  
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан  
Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана

**доставити:**

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења

**објавити на:**

- Порталу јавних набавки  
- интернет страници наручиоца