



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-56/2016-12/19

Датум: 13. јун 2016. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу -
редни број 16/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. јуна 2016. године у 12.35 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У термотехничким инсталацијама, у позицији 7 тражи се Фитинг, лукови, рачве 40% позиције I.5 и I.6. Да ли је у питању грешка, јер позиција I.5 је цевна изолација, а I.6 су цеви? Да није 40% позиције I.4 и I.6, јер су обе позиције цеви?

1. Одговор Комисије:

Јесте дошло до грешке, треба да буде 40% од позиција цеви бр. 4 и бр. 6.

Комисија за јавну набавку

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца