



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-61/2015-12/24

Датум: 27. мај 2015. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду -
редни број 17/2015

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25. маја 2015. године у 12:45 часова:

1. Питање заинтересованог лица:

С обзиром на то да је банкарска гаранција за озбиљност понуде обавезна, из ког разлога није наведена у обрасцу 6.11 на страници 43. Конкурсне документације?

1. Одговор Комисије:

Реч је о пропусту Комисије за јавну набавку приликом израде Конкурсне документације. Понуђач може податак о износу трошка прибављања банкарске гаранције за озбиљност понуде да допише слободном руком било где на Обрасцу трошкова припреме понуде или да овај трошак прикаже у својој форми, на меморандуму понуђача са потписом овлашћеног лица овереним печатом.

2. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, тачка I.3. Замена постојећих разводних ормана, позиција 8. Замена постојећих разводних ормана, које није било могуће снимити, адекватним са опремом сличном опреми у постојећим орманима, при чему уместо топлјивих осигурача користити инсталационе аутоматске прекидаче. Да би се дала цена једног разводног ормана, потребно је знати коју опрему и који број елемената у постојећим орманима је потребно заменити. Без тих података је немогуће дати цену за тражену позицију. Молимо за детаљније појашњење ових елемената.

2. Одговор Комисије:

У Предмеру и предрачуну радова, Sheet – Јака струја 1, одељак I.3. Замена постојећих разводних ормана, позиција – 8., предвидети спецификацију ормана исту као у ставки б. истог одељка.

3. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуна радова, позиција П.2. Централа за дојаву пожара најмање капацитета 8 петљи. Да ли је то тачан број петљи који централа за дојаву пожара мора да поседује или централа може да има и мањи број петљи?

3. Одговор Комисије:

Централа за дојаву пожара мора да има четири петље и могућност проширења до осам петљи.

4. Питање заинтересованог лица:

Молимо да се ћелије Предмера и предрачуна откључају, како бисмо могли да попунимо Предмер и предрачун и дамо понуду. Уколико није могуће добити откључан excel, молимо за појашњење у ком смислу се предмер доставља у електронском облику јер и ако се нареже на диск неће садржати цене из закључаних ћелија, односно оне ће бити празне.

4. Одговор Комисије:

Наручилац је провером Предмера и предрачуна у Excel табели утврдио да је могуће уносити јединичне цене без ПДВ (колона Е). По уносу јединичне цене без ПДВ аутоматски се попуњавају следеће ћелије: јединична цена са ПДВ (колона F), укупна цена без ПДВ (колона G) и укупна цена са ПДВ (колона H). Наравно, ове цене се даље обрачунавају у рекапитулацијама. Уколико и даље имате проблем са уносом, молимо вас да детаљно опишете о каквом се проблему ради са позивом на конкретан Sheet, позицију, ћелију (слово-број).

Комисија за јавну набавку

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.

доставити:

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца