



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 404-02-106/2016-12/8  
Датум: 2. децембар 2016. године  
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**  
**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**  
у отвореном поступку јавне набавке радова  
- изградња зграде Прекршајног суда у Панчеву -  
редни број 37/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. новембра 2016. године у 08.27 сати:

**1. Питање заинтересованог лица:**

У предмјеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /9 Браварски радови, у ставкама 9.3 и 9.4 наведено је да је завршна обрада поцинкованог челика по избору главног и одговорног пројектанта. Молимо за појашњење о томе каква је завршна обрада у питању.

**1. Одговор Комисије:**

Нема завршне обраде.

**2. Питање заинтересованог лица:**

У предмјеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /15 Сувомонтажни радови, у ставкама 15.1, 15.4 и 15.9, молимо да наведете колика је (у минутима) отпорност на пожар плафона и облога од гипскартонских плоча. Да ли се неки од ревизионих отвора из ставки 15.5, 15.6, 15.7 и 15.8 уграђују у ватроотпорни спуштени плафон специфициран у позицијама 15.1 и 15.4, и ако се уграђују, можете ли да наведете њихове димензије и број комада?

**2. Одговор Комисије:**

Ватроотпорност је 90 минута, и за плафоне и за облоге од гипскартонских плоча. Ревизиони отвори се не уграђују у ватроотпорни спуштени плафон.

**3. Питање заинтересованог лица:**

У предмeру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18 Завршни радови, у ставки 18.4, молимо да наведете која је врста и висина садница живе ограде, како бисмо могли да формирамо цену.

**3. Одговор Комисије:**

Врста саднице живе ограде је ловор вишња (зимзелена жива ограда од шибља), висине 100cm.

**4. Питање заинтересованог лица:**

У предмeру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18 Завршни радови, у ставки 18.5, молимо да наведете која је врста и висина листопадних садница, како бисмо могли да формирамо цену.

**4. Одговор Комисије:**

Врста листопадних садница је црвени храст, двогодишња садница висине 150cm.

**5. Питање заинтересованог лица:**

У предмeру радова / Део Опрема за заштиту од пожара, за ставке 5, 6, 7 и 8, молимо да доставите спецификацију за табле (димензије ознака, врста подлоге (forex, поцинковани лим, алуминијум итд.)), како бисмо могли да формирамо цену.

**5. Одговор Комисије:**

Набавка ознаке локације за унутрашњи зидни хидрант  
Forex 3mm са PVC налепницом 40x30cm

Набавка и уградња табли ознака за правце евакуације према евакуационим излазима

Forex 3mm са PVC налепницом 30x15cm

Набавка и уградња табли ознака упозорења за зоне опасности (ЗОНА ОПАСНОСТИ)

Forex 3mm са PVC налепницом 40x30cm

Набавка и уградња табли са натписом ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА

Forex 3mm са PVC налепницом 30x15cm (српски).

**6. Питање заинтересованог лица:**

Да ли се под 80 КВ, НКВ и грађевинских радника мисли на раднике грађевинске струке (зидаре, молере, тесаре), електро струке (електроинсталатере, електричаре), машинске струке, а који су неопходни за извођење радова који су предмет јавне набавке?

**6. Одговор Комисије:**

Под 80 КВ, НКВ и грађевинских радника се мисли на раднике разних струка (грађевинске, електро, машинске...), као и на раднике који ће на градилишту обављати разне физичке „нестручне“ послове.

### **7. Питање заинтересованог лица:**

Из ког разлога наручилац захтева да средства финансијског обезбеђења доставља овлашћени члан групе понуђача? Споразумом о заједничком учешћу у поступку јавне набавке чланови групе прецизирају ко ће да достави средство финансијског обезбеђења, и то је битно за наручиоца. Чланови групе неограничено солидарно одговарају наручиоцу, тако да захтевање наручиоца и условљавање ко ће да достави средства финансијског обезбеђења је само сужавање конкуренције и дискриминација понуђача. Молимо за измену овог услова, јер није у складу са Законом о јавним набавкама, у коме нигде не стоји да средства финансијског обезбеђења не може да пружи један од чланова групе понуђача.

### **7. Одговор Комисије:**

Комисија за јавну набавку је сагласна са примедбом коју је заинтересовано лице упутило. На 51. страници Конкурсне документације, реченица: „У случају заједничке понуде, све тражене банкарске гаранције обезбеђује носилац понуде“, брише се. Налогодавац банкарских гаранција може бити било који члан заједничке понуде.

### **8. Питање заинтересованог лица:**

У електроинсталацијама, позиција 9.1 специфициран је трофазни електро агрегат произвођача Europower, Белгија. Да ли можемо да понудимо агрегат тражених карактеристика другог произвођача или се изричито тражи наведени?

### **8. Одговор Комисије:**

Да, може бити понуђен и агрегат другог произвођача, али мора да буде сличних карактеристика које су дате у предмеру.

### **Комисија за јавну набавку**

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке

### **објавити на:**

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца