



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-3/2018-12/28
Датум: 24. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. маја 2018. године у 14.15 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

Унутрашње и спољашње инсталације Водовода и канализације,

Предмер: тЦсх_2545103_КонкурснаДокументација

А. Санитарне и канализационе пумпе

Да ли су пумпе везане на систем БМС (Буилдинг манагемент систем)? Ако јесу колико (и које) сигнале треба контролисати и пратити?

Б. Канализација споља:

У делу предмера који се тиче линијских решетки се каже: „...Елементи риголе су по 0.5м због уграђивања у радијусу...“ Где се уграђују ове решетки и колики је радијус у питању? У опису позиције за сливник се каже да се решетка за сливник посебно обрачунава.

Ц. Водовод

Да ли треба нудити водомере са могућношћу даљинског читавања ?

Д. Општа документација

1. Уколико је вредност референтног пројекта изражена у ЕУР-има, који курс ћемо користити да бисмо вредност изразили у динарима? Да ли је то средњи курс Народне банке Србије на дан издавања окончане ситуације или неки други?

2. Обзиром на обим документације, сложеност објекта и чињеницу да цртежи и спецификације нису били део конкурсне документације и да ћемо право увида у техничку документацију имати наредних дана, најљубазније Вас молимо да размотрите могућност да се рок за предају понуде продужи за 10 дана.

1. Одговор Комисије:

А.

- пумпа за хидрантску мрежу је повезана на противожарну централу који је у пројекту за сигурносне системе.
- канализациону пумпе треба пратити преко БМС-а, са пумпе треба узети само алармни сигнал рада працења квара.

Б.

- Ово је грешка у предмеру линиске решетке нису у радијусу
- Ово је позиција бетонских радова и односи се на количину бетона. Сама покривна решетка се посебно обрачунава.

Ц.

-Не.

Д.

- Средњи курс Народне банке Србије на дан издавања окончане ситуације.
- Рок за подношење понуда се не може продужити за 10 дана, јер нису испуњени услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца