



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/30
Датум: 25. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22. маја 2018. године у 15.22 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

Предмер-Конструкција: У позицијама од 03-03 до 03-14 је захтевана марка бетона МБ40. Међутим, у загради пише Ц35/45, што одговара марки бетона МБ45. Молимо појасните.

1. Одговор Комисије:

Бетони МБ 40 и МБ 45 имају исту ознаку по новом Ц35/45. Планирана марка бетона је МБ 40, због тога је да не би било забуне, поред старе ознаке МБ 40 и њене нове ознаке Ц35/45 писали у згради захтевану чврстоћу бетона $f_{k,15}=42,1$ Мра која се односи само на марку бетона МБ40. На Порталу за јавне набавке и на интернет страници наручиоца ће бити доступна таблица са упоредним ознакама за бетон (старе и нове ознаке).

2. Питање заинтересованог лица:

Молимо да нам се пошаље план подземних инсталација на предметној локацији.

2. Одговор Комисије:

Синхрон план подземних инсталација је урађен и саставни је део пројекта 9/1-Пројекат спољашњег уређења.

3. Питање заинтересованог лица:

Молимо да нам се доставе положаји привремених градилишних инсталација на предметној локацији: водовод и канализација, као и електро напајање.

3. Одговор Комисије:

Положаји привремених градилишних инсталација на предметној локацији: водовод и канализација, као и електро напајање, се одређује Шемом организације градилишта, коју је дужан да обезбеди Извођач.

4. Питање заинтересованог лица:

Молимо да нам се достави информација када се планира израда саобраћајница око објекта.

4. Одговор Комисије:

Израда саобраћајница око објекта је у надлежности Града Крагујевца.

5. Питање заинтересованог лица:

Да ли постоји сагласност МУП-а на пројекат за извођење? Да ли постоје примедбе МУП-а на ПЗИ?

5. Одговор Комисије:

Пројекат ПЗИ који је достављен за извођење је добио сагласност МУП-а Сектора за ванредне ситуације.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца