



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-3/2018-12/19
Датум: 18. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. маја 2018. године у 12.49 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У складу са тачком 13 Упутства понуђачима да сачине понуду, најљубазније Вас молимо да нам доставите следеће додатне информације и појашњења:

Унутрашње и спољашње инсталације Водовода и канализације,
Предмер: tCsh_2545103_KonkursnaDokumentacija

А. Водовод:

Да ли је могуће у мпозицији 1.25 нудити трослојне полипропиленске цеви других произвођача које задовољавају стандарде SR EN 15874 SR EN 12056 (нпр. Пештан, „Fluidtherm“)?

Б. Канализација:

Који капацитет сепаратора уља, позиција 5.7(дати проток на сепаратор и на bypass)?

Ц. Галантерија:

Шта код галантерије значе ознаке SA-P-0; SA-P-2; SA-P-4;...?

Д. Санитарни уређаји и галантерија:

На који начин ће Инвеститор вредновати део понуде који се односи на санитарне уређаје и галантерију, ако санитарни уређаји и галантерија, у зависности од произвођача могу имати велики распон цена? Избор поменуте опреме је део ентеријерског пројекта и бира се, поред квалитета, према естетским критеријумима. Може ли се очекивати од Инвеститора пројекат ентеријера у ком је дефинисана санитарна опрема и галантерија?

1. Одговор Комисије:

А. Водовод:

Уколико произвођач поседује све потребне атесте за цеви и материјал, а за ову врсту инсталације и ако карактеристике и унутрашњих димензија цеви имају еквивалентне карактеристике пројектованих цеви.

Б. Канализација:

Сепаратор 1-АСО Oleopator bypass NS3/15. Проток 15 l/s, за спољну уградњу.

Ц. Галантерија:

Спецификација из Пројекта архитектуре ће бити доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Д. Санитарни уређаји и галантерија:

У пројекту хидротехничких инсталација наведене су количине, а карактеристике у пројекту архитектуре. Опис на пример: Предвиђене санитарije су као произвођач Vitra серија S20:

1. подградни лавабо (Сlike ће бити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца)
2. У истој серији имају и конзолну шољу

За инвалиде исти произвођач Vitra има серију и за хендикепиране особе.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца